

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЭО31.В.00581
(номер сертификата соответствия)

ТР 1390754
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "СтройЗащита", ОГРН: 1084405000657
Юридический адрес: РОССИЯ, 157800, Костромская обл., г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 26.
Фактический адрес: РОССИЯ, 157800, Костромская обл., г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 26,
телефон: +7 (495) 988-17-26, email: info@stroyzashita.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "СтройЗащита"
Юридический адрес: РОССИЯ, 157800, Костромская обл., г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 26.
Фактический адрес: РОССИЯ, 157800, Костромская обл., г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 26,
телефон: +7 (495) 988-17-26, email: info@stroyzashita.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 к. 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 2147483647, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Краска огнезащитная «Нертекс-4В» для металлических конструкций (воздуховоды огнестойкие оцинкованные стальные прямоугольного и круглого сечения с толщиной стенки не менее 0,8 мм) с нанесённым грунтом АК-070 толщиной покрытия 50 мкм, выпускаемая по ТУ 2316-010-88712501-11.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034(ОКПД 2)
20.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)
(См. приложение - бланк № 0552612)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ТР17-09-26/4 от 26.09.2017г, № ТР17-09-26/5 от 26.09.2017г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 1140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.OC06.K00289 от 05.04.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта Центр» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC06 от 02.09.2013г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.01.2018 по 10.01.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Шмырева А.С.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Ненашев Ю.Б.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ЭО31.В.00581

(обязательная сертификация)

ТР

0552612

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53299-20013	Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость	Предел огнестойкости- EI 30, при толщине сухого слоя не менее 0,95 мм и расходе не менее 1,425 кг/м ² . Предел огнестойкости- EI 60, при толщине сухого слоя не менее 1,35 мм и расходе не менее 2,025 кг/м ² .



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Шмырева А.С.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Ненашев Ю.Б.